



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.71372

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Олимп»,

Адрес: Россия, 142280, Московская обл., г.о. Серпухов, г. Протвино, ул. Московская, д. 6, офис 2,

ИНН: 5037009513, ОГРН: 1145043004259, телефон: +7 (495) 123-35-25, электронная почта: info@abex.su

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Олимп»,

Адрес: Россия, 142280, Московская обл., г.о. Серпухов, г. Протвино, ул. Московская, д. 6, офис 2,

ИНН: 5037009513, ОГРН: 1145043004259, телефон: +7 (495) 123-35-25, электронная почта: info@abex.su

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс". Адрес: Россия, 105082, г. Москва, вн. тер. г.

Муниципальный округ Басманный, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 18, помещ. 21Н/3,

ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте
сертификации, позволяющая
идентифицировать объект)

Панели декоративно-акустические потолочные, стеновые и подвесные АБЭКС (ABEX) FIBRO, АБЭКС (ABEX) FIBRO COLOR, толщиной от 10 до 25 мм.

Серийный выпуск.

код ОКПД 2
23.65.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Группа горючести – слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»; группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1) по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»; группе дымообразующей способности – с малой дымообразующей способностью (Д1), группе токсичности продуктов горения – малоопасные (Т1) по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»; группа распространения пламени по поверхности – РП1 по ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени».

Протокол испытаний №65688-ПРГ/ПБ-25 от 28.02.2025. Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛП5 от 2022-12-28

ТУ 23.99.19-001-34854392-2025 «Панели декоративно-акустические АБЭКС (ABEX) FIBRO, АБЭКС (ABEX) FIBRO COLOR. Технические условия»

код ТН ВЭД
6808000000

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия.
Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 03.03.2025 по 02.03.2028



Руководитель органа
по сертификации

Эксперт

подпись

А.В. Волкова
инициалы, фамилия

подпись

М.Д. Степанов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации